Numer zapytania	Z30/1187/1
Tytuł zapytania	Zapytanie o armaturę oraz sterownik dla Węglokoks Energia ZUT Sp. z o.o.
Kupiec prowadzący:	Jureczko, Jarosław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Jureczko, Jarosław
Data złożenia:	2025-02-06 14:54:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-02-06 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-12 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-11 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania
Szanowni Państwo, Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o. poszukuje dostawców armatury i sterowników dla wymienników firmy SAMSON. Oświadczamy, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi konkursu ofert a złożenie oferty cenowej nie jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Oświadczenie dot_ pochodzenia dostarczanych towarów.docx
2.	Zał_ nr 1 do Zamówienia v_12_07.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typu 46-6, DN15, Kvs=4 m 3 /h, zakres nastaw 0,2 -1 bar ,gwintowane z króćcami do wspawania, montaż- powrót , rurka impulsowa		1	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
2.	Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typu 46-6, DN20, Kvs=6,3 m 3 /h, zakres nastaw 0,2 -1 bar ,gwintowane z króćcami do wspawania, montaż- powrót , rurka impulsowa		3	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
3.	Termostat STW 5343-2 – osłona stal nierdzewna		4	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
4.	Zawór regulacyjny typu 3222 DN15, Kvs=1,6 m 3 /h z siłownikiem 5827-A11.3, funkcja awaryjna		2	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
5.	Zawór regulacyjny typu 3222 DN15, Kvs=1,0 m 3 /h z siłownikiem 5827-A11, funkcja awaryjna		2	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
6.	Regulator pogodowy Trovis 5573-1		4	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
7.	Zawór regulacyjny typu 3222 DN15, Kvs=2,5 m 3 /h z siłownikiem 5827-A11.3, funkcja awaryjna		2	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
8.	Zawór regulacyjny typu 3222 DN15, Kvs=2,5 m 3 /h z siłownikiem 5827-A11, funkcja awaryjna		1	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)
9.	Zawór regulacyjny typu 3222 DN15, Kvs=1,6 m 3 /h z siłownikiem 5827-A11, funkcja awaryjna		1	szt.	Armatura przemysłowa (zawory, pompy)

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Miejscw dostawy i odbioru: Węglokoks Energia ZUT Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 8, 41-710 Ruda Śląska
4.	Dodatkowe warunki formalne: Warunkiem złożenia zamówienia jest Podpisanie oświadczeń z załączników.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie